

空氣壓縮機機械部分每年定期檢查表

設置位置：

設備名稱(編號)：

檢查日期： 年 月 日

項次	檢查項目	檢查方法	檢查結果
1	內面及外面是否有顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕		
2	蓋、凸緣、閥、旋塞等有否異常		
3	安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能有否異常		
4	每日開動前是否已將凝結水排除乾淨		
5	安全閥是否故障		
6	空氣壓縮機達到設定壓力是否自動停止運轉		
7	空氣壓縮機是否有異常振動或異常聲音		
8	空氣壓縮機潤滑油油位是否有異常		
9	氣壓是否保持在最高容許壓力之下		
10	負荷是否有劇烈變動		
11	空氣壓縮機及空氣儲存槽是否有異常發熱		
12	空氣儲存槽及管路接頭是否有漏氣現象		
13	壓縮空氣儲存槽及管件是否有銹蝕現象		
14	氣壓錶壓力指示是否正常		
15	自動控制裝置是否有異常		
16	皮帶有無過於鬆動		
17	電器開關動作或電器接線有無異常		
改善措施			

1. 依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第 35 條辦理。
2. 檢查結果：正常打√，異常打×
3. 檢查記錄表格請放置儀器旁。表格保存三年。

主管簽章：

檢查人員簽章：